



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง สำนักปลัด โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๘๗๖

ที่ อด ๗๔๒๐๑/-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้ หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงาน และประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามที่ www.e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผน พลังงานกระทรวงประกาศผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ผ่านเว็บไซต์ www.e-report-energy.go.th ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายชำนาญ ภาระจำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผ่านเว็บไซต์ www.e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผน พลังงานกระทรวงพลังงาน

ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
๑๑๑,๔๖๙.๒๖	๗๔,๘๓๒.๔๖	๓๒.๘๗๔%	๑๐.๐๐



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

[หน้าแรก](#) | [แบบโครงการ](#) | [เปรียบเทียบประสิทธิภาพ](#) | [ข้อมูลระบบนิเทศ](#) | [FAQ](#) | [เว็บไซต์](#)

ประเมินผลบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น

จังหวัด: อุดรธานี

อบต. นาสะอาด	48,285.84	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	13,254.36	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นาโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นาโพธิ์	42,480.62	50,074.00	-17.87 %	1.0	11,262.24	15,258.32	-35.48 %	1.0
อบต. นาโพธิ์	88,505.85	75,404.00	14.80 %	10.0	24,018.86	11,257.90	53.13 %	10.0
อบต. โนนทอง	111,469.26	74,832.46	32.87 %	10.0	65,327.72	13,610.35	79.17 %	10.0
อบต. โนนสูง	49,391.43	75,751.83	-53.37 %	1.0	9,443.01	25,877.90	-174.04 %	1.0
อบต. บ้านคอง	ไม่ครบ	18,269.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	7,602.17	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านขาว	72,248.92	62,545.00	13.43 %	10.0	10,593.37	14,002.94	-32.19 %	1.0
อบต. บ้านค้อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านจัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	30,133.82	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านจันทน์	476,402.72	384,187.06	19.36 %	10.0	69,643.92	23,759.96	65.88 %	10.0
อบต. บ้านชัย	39,220.99	51,494.73	-31.29 %	1.0	20,310.14	6,437.89	68.30 %	10.0
อบต. บ้านเขียง	63,070.67	61,661.54	2.23 %	2.0	11,845.64	5,377.10	54.61 %	10.0
อบต. บ้านคง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านม่วง	56,313.48	51,594.37	8.4 %	8.0	30,976.46	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสาขา :
หน่วยงาน :

ปีงบประมาณ 2564

เขต : กรุงเทพฯ

ข้อมูลหน่วยงาน

แผนกงาน

กรมพลังงาน

รูปแบบการดำเนินงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการดำเนินงาน

เอกสาร

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. โนนทอง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 63611943.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 1000000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 550000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	55.00	55.00	55.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00	9760.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	39.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

*หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล


 กลับหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	11,376.16	10,558.64	10,437.27	9,183.18	8,535.91	10,200.82	11,804.98	12,010.64	11,972.81	11,554.29	11,514.45	11,594.14
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	5,829.94	5,489.02	4,490.55	3,311.84	154.00	3,230.75	6,886.53	5,829.94	6,063.38	6,886.53	5,543.00	6,063.38

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,430.26	5,450.84	5,450.84	5,450.84
น้ำมันที่ใช้จริง	740.05	1,653.00	1,653.00	180.50	435.50	859.05	435.50	1,719.50	1,653.00	740.05	617.50	1,719.50